


## (OUTER CASING) CONTROCASSE PER LINEALUCE INCASSO



**ATTENZIONE:**  
**LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.**

**WARNING:**  
**THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.**

**ATTENTION:**  
**LA SECUTÉ DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.**

**ACHTUNG:**  
**DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.**

**OGELET:**  
**DE VEILIGHEID VAN DIJN ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDien DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.**

**ATENCION:**  
**LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.**


**BEMÆRK:**  
**SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.**

**ADVARSERL:**  
**SIKHERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.**

**OBSERVERA!**  
**UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.**

**ВНИМАНИЕ:**  
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

**警告**  
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。



N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA "LINEALUCE" RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE (CEI 64-7 E CEI 64-8).

N.B.: ALWAYS FOLLOW SYSTEM STANDARDS WHEN INSTALLING THE "LINEALUCE" SYSTEM.

N.B.: LORS DE LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME "LINEALUCE" RESPECTEZ SOIGNEUSEMENT LES NORMES D'INSTALLATION.

N.B.: BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS "LINEALUCE" SIND DIE BETRIEBSMITTELVORSCHRIFTEN GENAUESTENS ZU BEACHTEN.

N.B.: GEDUREND DE INSTALLATIE VAN HET SISTEEM "LINEALUCE" ZORGVULDIG DE INSTALLATIE REGELS RISPECTEREN.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA "LINEALUCE" RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS REFERIDAS AL MONTAJE.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF "LINEALUCE" SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE REGLERNE VEDRØRENDE DISSE ANLÆG (CEI 64-7 E CEI 64-8)


N.B.: FØLG ALLTD SYSTEMSTANDARDENE VED INSTALLERINGEN AV "LINEALUCE"-SYSTEMET.

OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET "LINEALUCE" SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA (CEI 64-7 E CEI 64-8) RESPEKTERAS I DETALJ.

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA "LINEALUCE" RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE (CEI 64-7 E CEI 64-8).


ПРИМЕЧАНИЕ:  
ПРОЦЕСС МОНТАЖА СИСТЕМЫ "LINEALUCE" СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ (CEI 64-7 E CEI 64-8).

重要 : 安装'LINEALUCE'系统时请始终参照标准系统( CEI 64-7 E CEI 64-8)



INSTALLAZIONE A TERRA - INSTALLAZIONE A PARETE  
GROUND APPLICATION - WALL INSTALLATION  
INSTALLATION AU SOL - INSTALLATION MURALE  
BODENINSTALLATION - WANDINSTALLATION  
INSTALLATIE VAN HET AARDEN - HET INSTALLEREN AAN DE MUUR  
INSTALACIÓN EN SUELO - INSTALACION A LA PARED  
JORDINSTALLATION - VÆGINSTALLATION  
INSTALLASJON PÅ GULVET - VEGGINSTALLASJON  
INSTALLATION PÅ MARKEN - INSTALLATION PÅ VÄGGEN  
НАЗЕМНЫЙ МОНТАЖ - НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

### 地线的安装 . 在墙壁上安装



IT Per distanziare le controcasse, è possibile utilizzare i polistiroli "P" inclusi nell'imballo.

EN The polystyrene parts "P" contained in the packing can be used as spacers.

FR Pour espacer les boîtiers, on peut utiliser les pièces en polystyrène "P" contenues dans l'emballage.

DE Die beigefügten Polystyrolteile "P" helfen Ihnen dabei, den Abstand zwischen den Einbaugehäusen abzumessen.

NL De bijgeleverde polystyreen onderdelen "P" dienen voor het bepalen van de afstand tussen de inbouwbehuizingen.

ES Las piezas de poliestireno "P" contenidas en el embalaje pueden utilizarse como distanciadores.


DA De medfølgende polystyrendele "P" kan bruges som afstandsstykker på inbygningselementerne.

NO Polystyrendelene "P" som finnes i pakningen kan brukes som avstandsstykker.


SV För att distansera höjlenan kan polystyren "P" som ingår i emballaget användas.

RU Для уплотнения монтажных корпушов можно использовать полистирол «P», входящий в комплект.


ZH 包装内的聚苯乙烯部件“P”可作为逆电流器使用。



IT Prevedere un adeguato drenaggio sotto alla controcassa per evitare il ristagno di acqua.  
EN Ensure there is adequate drainage under the outer casing to avoid water stagnating.  
FR Prévoir un bon drainage sous le boîtier afin d'éviter les stagnations d'eau.  
DE Unterhalb des Einbaugehäuses für angemessene Entwässerungsmöglichkeiten sorgen, um Wasserstau zu vermeiden.  
NL Zorg voor een geschikte afvoer onder de omkasting om te vermijden dat water kan ophopen.  
ES Preparar un drenaje adecuado debajo de la contracaja para evitar que quede agua estancada.  
DA Sørg for, at området under låsekassen er udstyret med et passende dræn, for at undgå stagnerende vand.  
NO Sørg for et egnat avløp under mantelen for å forebygge oppsamlingen av vann.  
SV Sörj för lämplig avrinning under det ytter höljet, för att förhindra att vatten stagnerar.  
RU Необходимо предусмотреть дренаж для отвода воды из коробки.  
ZH 外罩下方要采取适当的排水措施，避免积水。



IT Il bordo superiore delle controcasse, una volta installate, non deve sporgere dal livello del pavimento o del muro.  
EN Once the casing has been installed, the upper edge should not protrude from the floor or wall level.  
FR Le bord haut de la boîte, une fois qu'elle a été installée, ne doit pas dépasser le niveau du sol ou du mur.  
DE Der obere Rand des Einbaugehäuses muss nach der Installation ebenbüding mit dem Boden oder mit der Wand abschließen.  
NL De bovenrand van de inbouwbehuizing mag niet, als hij eenmaal is geïnstalleerd, uitsteken boven het niveau van de grond of de muur.  
ES Una vez instalada la caja, el borde superior no debe sobresalir del nivel del suelo o de la pared.  
DA Indbygningselementets øverste kant må efter installation ikke røre op over jorden eller ud fra væggen.  
NO Når huset har blitt installert, skal den øvre kanten ikke stikke frem fra gulv- eller veggnivå.  
SV Höjdenas övre kant ska inte sticka ut över golvets eller väggens nivå när de har installerats.  
RU Верхний край монтажных корпусов после их установки не должен выступать над уровнем пола или стены.  
ZH 一旦安装了壳体，上沿不能突出于地板或墙面。



IT Effettuare uno scavo di dimensioni adeguate, per favorire l'insertione dei tubi corrugati "T" e delle fascette "F" sulle controcasse.  
Per garantire il grado di protezione previsto, posizionare un tubo di drenaggio "D" sotto ad uno degli appositi fori, come indicato in figura.  
Nel caso l'installazione non fosse orizzontale, utilizzare il foro dalla parte più bassa.

EN Dig a hole with suitable dimensions in order to facilitate the introduction of the corrugated tubes "T" and clamps "F" on the casings.  
In order to ensure the degree of protection, place a drainage hose "D" under one of the holes, as shown in the figure. In case of non-horizontal installation, use the hole on the lowest side.

FR Effectuez une tranchée de dimensions appropriées, pour permettre l'introduction des tuyaux annelés "T" et des colliers de serrage "F" sur les boîtes.  
Pour assurer le degré de protection prévu, positionnez un tube de drainage "D" court sur l'un des trous prévus à cet effet, comme indiqué dans le croquis.  
Dans le cas d'une installation non horizontale, utilisez le trou se trouvant du côté le plus bas.

DE Heben Sie eine Öffnung aus, die die Befestigung der gerippten Röhren "T" und der Schellen "F" am Gegengehäuse ermöglicht.  
Bringen Sie unten an einer der vorgesehenen Öffnungen des Einbaugehäuses den Abflusschlauch "D" an. Das dient der Gewährleistung des vorgesehenen Schutzgrades (siehe Abbildung).  
Sollte die Leuchte nicht horizontal installiert werden, bringen Sie den Abflusschlauch an der am niedrigsten gelegenen Öffnung an.

NL Maak een kuil van de juiste afmetingen voor het vergemakkelijken van het aanbrengen van de gefronste buizen "T" en de klemschroeven "F" op de behuizing.  
Voor het garanderen van de protectiegraad plaatst u een afvoerslang "D" onderaan een van de hiervoor bestemde gaten zoals aangegeven in de afbeelding.  
In het geval van niet-horizontale installatie gebruik u het laagst gelegen gat.

ES Realizar un hueco de dimensiones adecuadas para facilitar la introducción de los tubos corrugados "T" y de las abrazaderas "F" en las cajas.  
Para garantizar el grado de protección previsto, colocar un tubo de drenaje "D" debajo de uno de los agujeros, según ilustrado en la figura. En caso de instalación no horizontal, utilizar el agujero en la parte más baja.

DA Lav et hull i passende mål til indføring af bølgerørerne "T" og klemmerne "F" på indbygningselementet.  
For at sikre den anførte beskyttelsesgrad skal drænrørene "D" placeres under af hullerne, som vist i figuren.  
Hvis installationen ikke er vandret, skal man benytte hullet i den nederste del.

Lag et hull med egne mål for å kunne forenkle innføringen av den korrugerte slangen NO og klemmene "F" på husene.

Før å kunne garantere beskyttelsesgraden, vennligst plasser en tömmeslange "D"ett av hullene, slik som vist på figuren.


I tilfelle ikke-horisontal installasjon, bruk hullet på den laveste siden.

SV Gör en utgrävning med lämpliga dimensioner för att underlättा insättningen av de korrigrade rören "T" och klämmorna "F" på höjdena.  
För att garantera erforderlig skyddsgrad, placera ett dräneringsrör "D" under därtill avsedda hål, se figuren.  
Använd hålet på den nedersta delen om installationen inte är horisontell.

RU Выройте яму надлежащего размера для установки гофрированных труб «Т» и хомутов «F» на монтажные корпуса.


ZH 钻一个尺寸适度的孔以便于在护套上添加波形软管和“F”管夹。

art. BM86 - BM87 - BM88 - BM89  
BM90 - BM91 - BM92 - BM93  
BM94 - BM95 - BM96 - BM97  
BM98 - BM99 - BN00 - BN01  
BN02 - BN03




ART.	CONTROCASSA OUTER CASING CONTRECASSA EINBAUHEUZE BUITENSTE OMHULSEL DOBLE CAJA INDBYGNINGSELEMENT YTRÉ HUS HÖLJE МОНТАЖНЫЙ КОРПУС 调光器	A ( mm )	H ( mm )	B ( mm )	L1 ( mm )	L2 ( mm )
BM86 - BM87						
BM92 - BM93	BZV0	581	124	435	800	800
BM98 - BM99						
BM88 - BM89						
BM94 - BM95	BZV1	1110	124	963	800	935
BN00 - BN01						
BM90 - BM91						
BM96 - BM97	BZV2	1640	124	1492	800	1900
BN02 - BN03						

art. BN04 - BN05 - BN06 - BN07 - BN08 - BN09 - BN10 - BN11  
 BN12 - BN13 - BN14 - BN15 - BN16 - BN17 - BN18 - BN19  
 BN20 - BN21 - BN22 - BN23 - BN24 - BN25 - BN26  
 BN27 - BN31 - BN32 - BN33 - BN43 - BN44 - BN45  
 BP03 - BP04 - BP05



ART.	CONTROCASSA OUTER CASING CONTRE-BOÎTE EINBAUHEÜSE BUITENSTE OMHULSEL DOBLE CAJA INDBYGNINGSELEMENT YTRE HUS HOLJE МОНТАЖНЫЙ КОРПУС 调光器	A ( mm )	H ( mm )	B ( mm )	L1 ( mm )	L2 ( mm )
BN10 - BN11						
BN22 - BN23						
BN31 - BN43	BZV0 - BZV3	581	124	435	350	350
BP03 - BN04						
BN05 - BN16						
BN17						
BN12 - BN123						
BN24 - BN25						
BN32 - BN44	BZV1 - BZV4	1110	124	963	350	585
BP04 - BN06						
BN07 - BN18						
BN19						
BN14 - BN15						
BN26 - BN27						
BN33 - BN45	BZV2 - BZV5	1640	124	1492	350	1450
BP05 - BN08						
BN09 - BN20						
BN21						

- IT Disporre i cavi ai lati del modulo come indicato in figura.  
Per il montaggio del prodotto, le lunghezze "L1" ed "L2" indicate in tabella, sono comprensive del tratto di cavo interno al tubo corrugato.
- EN Place the cables at the sides of the module as shown in the Figure.  
For product assembling, the lengths "L1" and "L2" shown in the table include the cable section inside the corrugated hose.
- FR Disposez les câbles aux deux bouts du module, comme indiqué dans le croquis.  
Pour le montage du produit, les longueurs "L1" et "L2", indiquées dans le tableau, comprennent le morceau de câble se trouvant dans le tuyau annelé.
- DE Bringen Sie die Kabel der Abbildung entsprechend am Modul an.  
Für die Montage des Produkts, sind die in der Tabelle angegebenen Längen "L1" und "L2" einschließlich des internen Stücks gerippter Röhre.
- NL Plaats de draden aan de zijkanten van het armatuur zoals aangegeven in de afbeelding.  
Voor de montage van het product moet in acht worden genomen dat de lengten "L1" en "L2", die in de tabel staan aangegeven, inclusief het stuk draad in de gefronste buis zijn.
- ES Colocar los cables a los lados del módulo según ilustrado en la figura. Para montar el producto las dimensiones "L1" y "L2" indicadas en la tabla incluyen la sección del cable interno al tubo corrugado.
- DA Anbring ledningerne på siderne af modulet, som vist i figuren. For monteringen af produktet omfatter længderne "L1" og "L2", som angivet i tabellen, den del af ledningen, der er inden i bolgerøret.
- NO Plasser kablene på siden av modulen som vist på figuren. For montering av produktet, lengdene "L1" og "L2" som angis i tabellen, inkluderer den delen av kabelen som ligger inne i det korrugerte røret.
- SV Placer kablarna på produktens sidor, som indikeras i figuren. För monteringen av produkten: Längderna L1 och L2 som anges i tabellen inbegriper kabelpartiet inuti det korrigerade röret.
- RU Расположите провода по бокам модуля, как показано на схеме. Для монтажа изделия длина "L1" и "L2", указанная в таблице, включает в себя отрезок внутреннего провода до гофрированной трубы.
- ZH 如图所述，将电缆置于模块两侧。对于产品组装，表中所示长度“L1”和“L2”包括波形管内部电缆的一部分。



IT Calcolare il numero massimo dei prodotti collegabili in cascata, tenendo conto dell'assorbimento dei prodotti, della sezione dei cavi, della lunghezza dei cavi e della corrente max dei connettori (9A).

EN Calculate the maximum number of products connectable in cascade based on products' consumption, connectors' maximum current, cables' section and length (9A).

FR Calculer le nombre maximum de produits raccordables en cascade en tenant compte de la puissance absorbée par les luminaires, de la section et de la longueur des câbles ainsi que du courant maximum des connecteurs (9A).

DE Die maximale Anzahl der in Kaskadenschaltung anschließbaren Produkte unter Berücksichtigung der Leistungsaufnahme der Produkte, Kabeldurchmesser und -länge sowie des max. Stroms der Verbinde berechnen (9A).

NL Bereken het maximale aantal producten dat in cascadevolgorde kan worden aangesloten. Houd rekening met de stroomopnamen van de producten, van de kabeldiameter, de lengte van de kabels en van de max stroom van de connectoren (9A).

ES Calcular el número máximo de productos conectables en cascada, teniendo en cuenta la absorción de los productos, la sección de los cables, la longitud de los cables y la corriente máxima de los conectores (9A).

DA Beregn det maksimale antal produkter, der kan tilsluttes på række, idet der tages højde for produkternes strømforbrug, kabernes tværsnit og længde samt stikkernes maksimale strømstyrke (9A).

NO Beregne maksimalt antall produkter som kan kaskadekobles. Ta med i betrakningen produktenes strømoptak, ledningenes tverrsnitt og lengde, samt koblingsstikkernes toppstrøm (9A).

SV Beräkna max. antal produkter som kan kaskadkopplas genom att ta hänsyn till produkternas strömförbrukning, kabarnas tvärslit och längd, samt kontakternas max. ström (9A).

RU Рассчитать максимальное число последовательно подсоединяемых изделий, учитывая поглощенные изделия, сечение и длину проводов и макс. ток разъемов (9A).

ZH 根据产品的能耗、连接端的最大电流、电线的截面大小和长度，计算出可并列连接的最多产品数 (9A)。

#### PREPARAZIONE DELLA CONTROCASSA A TERRA O A PARETE

#### PREPARATION OF GROUND OR WALL CASING

#### PRÉPARATION DE LA BOÎTE DE RÉSERVATION AU SOL OU AU MUR

#### EINBETONIEREN DES GEGENGENÄUSES IM BODEN ODER IN DER WAND

#### HET VOORBEREIDEN VAN DE GROND- OF MUURBOUWBEHUISING

#### PREPARACIÓN DE LA CAJA EN SUELO O PARED

#### KLARGØRING AF INDBYGNINGSELEMENTET VED NEDGRAVNING ELLER INDBYGNING I VÆG

#### KLARGØRING AV GULV- ELLER VEGGHUS

#### FÖRBEREDELSE AV GOLVSTÄENDE ELLER VÄGGMONTERAT HÖLJE

#### ПОДГОТОВКА НАПОЛЬНОГО ИЛИ НАСТЕННОГО МОНТАЖНОГО КОРПУСА

#### 地面或墙壁预埋盒预埋

IT Prima di effettuare la gettata accertarsi che le controcasse siano ancorate saldamente.

EN Before making the casting, make sure the forms are securely anchored.

FR Avant d'effectuer le coulage de la dalle, s'assurer que les boîtier d'enca斯特ment sont solidement ancrés.

DE Vor der Betonschüttung ist sicherzustellen, dass die Einbaugehäuse fest ansitzen.

NL Voor het cement stort moet u controleren of de inbouwdozen nog goed op hun plaats vastzitten.

ES Antes de efectuar la colada, asegúrese de que las contracajas estén fijadas firmemente.

DA Inden støbning skal man sikre sig, at indbygningselementet er fastgjort korrekt.

NO Forsikre deg om at innstøppningshusene er fast forankret før du begynner å støpe semeneten.

SV Innan fyllningen görs, kontrollera att höljetna sitter fast ordentligt.

RU Перед заливкой убедиться, что монтажные корпусаочно закреплены.

ZH 铸造之前，务必将模型固定好。

IT Evitare il contatto della controcassa con parti metalliche collegate direttamente o indirettamente a terra.

EN Do not allow the outer casing to touch metal parts connected directly or indirectly to the ground.

FR Eviter tout contact du boîtier avec des parties métalliques raccordées directement ou indirectement à la terre.

DE Achten Sie darauf, dass das einbaugehäuse nicht die direkt oder indirekt an die erdung angeschlossenen metallteile berührt.

NL Zorg ervoor dat de inbouwdoos niet in contact komt met de metalen gedeelten die op directe of indirecte wijze op de aardansluiting zijn aangesloten.

ES Evite que la contracaja entre en contacto con partes metálicas conectadas directa o indirectamente a tierra.


DA Undgå at modkassen kommer i kontakt med metaldele, der har direkte eller indirekte jordforbindelse.

NO Unngå at den ytre boksen kommer i berøring med metalldeler som er direkte eller indirekte tilkoblet jord.

SV Undvik att höljet kommer i kontakt med metalldelar som är direkt eller indirekt anslutna till jord.

RU Избегать контакта монтажного корпуса с металлическими частями, соединенными напрямую или косвенно с заземлением.

ZH 切勿使外壳接触直接或间接接地的金属部件



**IT** Prima di effettuare la gettata attorno alle controcasse, riposizionare il tappo "6" come indicato in figura. Asportarlo solamente al momento dell'installazione del prodotto.

**EN** Before casting cement around the case, replace the plug "6" as shown in the figure and only remove it using the installation of the product.

**FR** Avant d'effectuer la coulée autour des boîtes, repositionner le bouchon "6" comme indiqué dans la figure. Enlevez-le seulement au moment de l'installation du produit.

**DE** Bringten Sie vor dem Einbetonieren des Gegengehäuses die Abdeckung "6" der Abbildung entsprechend an und entfernen Sie diese erst zum Zeitpunkt der Leuchten Installation.

**NL** Voordat u de inbouwbehuizing gaat cementeren moet de stop "6" weer worden aangebracht zoals aangegeven in de afbeelding en verwijder hem alleen op het moment dat het product zelf wordt geïnstalleerd.

**ES** Antes de realizar la colada alrededor de la caja, volver a colocar la tapa "6" según ilustrado en la figura y removerla solamente al momento de la instalación del producto.

**DA** Inden støbningen udføres rundt om indbygningselementerne, skal man anbringe propen "6", som vist i figuren. Den skal først tages ud, når produktet skal installeres.

**NO** Før sement stoppes rundt huset, skift ut pluggen "6" slik som vist på figuren, og fjern den kun ved installering av produktet.

**SV** Innan fyllningen görs runt höljet, placera pluggen "6" enligt figuren. Ta bort den först när utrustningen installeras.

**RU** Перед заливкой цемента вокруг монтажных корпусов восстановите на место заглушку «6», как показано на схеме. Снимите ее только в момент установки прибора.

**ZH** 在壳体周围浇铸水泥前，如图所示更换插头“6”，且仅在安装产品时拆卸插头。

**IT** Nell'installazione a parete, per evitare eventuali deformazioni dovute alla colata del calcestruzzo, può essere necessario rinforzare la controcassa posizionando all'interno dei tasselli in legno.

**EN** In wall applications, in order to avoid any deformation due to concrete casting, the outer casing may need strengthening by placing wooden dowels inside.

**FR** En cas d'installation murale, pour éviter toutes déformations dues à la coulée du béton, il peut s'avérer nécessaire de renforcer le boîtier d'encastrement à l'aide de chevilles en bois placées à l'intérieur.

**DE** Zur Vermeidung eventueller Verformungen durch die Betonschüttung ist das Einbaugehäuse unter Umständen bei der Wandinstallation durch Einsetzen von Holzdübeln im Inneren zu verstärken.

**NL** Om bij de wandinstallatie eventuele vervormingen te vermijden als gevolg van het druipen van het beton, kan het noodzakelijk zijn de inbouwdoos te verstevigen door aan de binnenzijde houten wiggen te plaatsen.

**ES** Durante la instalación en pared, para evitar eventuales deformaciones debidas a la colada de hormigón, puede ser necesario reforzar el cuerpo de empotramiento colocando unas varillas de madera en su interior.

**DA** Ved vægmontering skal man undgå eventuelle deformationer på grund af betonstøbningen. Det kan være nødvendigt at forstærke støbningen med træindsatser.


**NO** I veggapplikasjoner trenger det ytre huset forsterkning ved å plassere tredyvler på innsiden for å unngå deformering på grunn av betongstøpningen.

**SV** Vid vägginstallation kan det vara nödvändigt att förstärka höljet genom att placera in träkälar inuti höljet, för att undvika deformationer på grund av betongfyllningen.


**RU** При настенном монтаже во избежание деформаций, вызванных заливкой цемента, может потребоваться упрочить монтажный корпус, укрепив внутри него деревянные вкладыши.

**ZH** 敷墙时，为避免混凝土浇铸导致的变形，须在内部放置木暗榫以加固壳体。

ART.	X ( mm )	X ( mm )
BM86 - BM87 - BM88		
BM89 - BM90 - BM91		
BM92 - BM93 - BM94		
BM95 - BM96 - BM97		
BM98 - BM99 - BN00		
BN01 - BN02 - BN03		
BN04 - BN05 - BN06		
BN07 - BN08 - BN09		
BN10 - BN11 - BN12	≥ 200	≥ 250
BN13 - BN14 - BN15		
BN16 - BN17 - BN18		
BN19 - BN20 - BN21		
BN22 - BN23 - BN24		
BN25 - BN26 - BN27		
BN31 - BN32 - BN33		
BN43 BN44 - BN45		
BP03 - BP04 - BP05		



**(OUTER CASING)  
CONTROCASSE  
PER  
LINEALUCE  
INCASSO**



**تحذير:**

**AR** لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزم بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

**IT ATTENZIONE:**


LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

**EN WARNING:**

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

**ES ATENCION:**

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.




**ملاحظة: ملحوظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بمحضر بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.**

**IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.**

**EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.**

**ES N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.**

INSTALLAZIONE A TERRA O A PARETE  
GROUND OR WALL INSTALLATION  
INSTALACIÓN EN SUELO O PARED



لابعد الأعفة الحرارية المقابلة عن بعضه، يمكن استعمال البوليستيرن "P" كمتواجد داخل العلبة.


**AR** Per distanziare le controcasse, è possibile utilizzare i polistiroli "P" inclusi nell'imballo.

**EN** The polystyrene parts "P" contained in the packing can be used as spacers.

**ES** Las piezas de poliestireno "P" contenidas en el embalaje pueden utilizarse como distanciadores.

خرسانة

CALCESTRUZO  
CONCRETE  
HORMIGÓN





يجب تأمين التصريف والتجفيف المناسب للمياه تحت الهيكل وذلك لتجنب تراكم الماء.

**IT** Prevedere un adeguato drenaggio sotto alla controcassa per evitare il ristagno di acqua.

**EN** Ensure there is adequate drainage under the outer casing to avoid water stagnating.

**ES** Preparar un drenaje adecuado debajo de la contracaja para evitar que quede agua estancada.




**AR** مجرد تركيب الحافة العلوية لهيكل العلبة أو الغلاف، يجب أن لا تبرز عن مستوى الأرضية أو الجدار.

**IT** Il bordo superiore delle controcasse, una volta installate, non deve sporgere dal livello del pavimento o del muro.

**EN** Once the casing has been installed, the upper edge should not protrude from the floor or wall level.

**ES** Una vez instalada la caja, el borde superior no debe sobresalir del nivel del suelo o de la pared.



**AR** اعمل حفرة مناسبة لتسهيل إدخال الأنابيب المغلفة، وافزطه على الحاوية المقلاع لضمان درجة احتمالية القرص، حيث أنهو تنصيره تحت سطح الأرض بعمق 15 سم لتقوية الحافظة بهذا الفرض، كما هو مبين في الشكل إذا كان التركيب غير أفقى استعمل ثقب من الأسفل جلبة.

**IT** Effettuare uno scavo di dimensioni appropriate, per favorire l'inserto dei tubi corrugati "T" e delle fascette "F" sulle controcasse.

Per garantire il grado di protezione previsto, posizionare un tubo di drenaggio "D" sotto ad uno degli appositi fori, come indicato in figura.

Nel caso l'installazione non fosse orizzontale, utilizzare il foro dalla parte più bassa.


**EN** Dig a hole with suitable dimensions in order to facilitate the introduction of the corrugated hose "T" and clamps "F" on the casings.

In order to ensure the degree of protection previsted, place a drainage hose "D" under one of the holes, as shown in the figure. In case of non-horizontal installation, use the hole on the lowest side.

**ES** Realizar un hueco de dimensiones adecuadas para facilitar la introducción de los tubos corrugados "T" y de las abrazaderas "F" en las cajas.


Para garantizar el grado de protección previsto, colocar un tubo de drenaje "D" debajo de uno de los agujeros, según ilustrado en la figura. En caso de instalación no horizontal, utilizar el agujero en la parte más baja.

**الصنف** art. BM86 - BM87 - BM88 - BM89  
BM90 - BM91 - BM92 - BM93  
BM94 - BM95 - BM96 - BM97  
BM98 - BM99 - BN00 - BN01  
BN02 - BN03



الصنف ART.	غلاف خارجي Controcassa Outer Casing Doble Caja	A ( mm )	H ( mm )	B ( mm )	L1 ( mm )	L2 ( mm )
BM86 - BM87						
BM92 - BM93	BZV0	581	124	435	800	800
BM98 - BM99						
BM88 - BM89						
BM94 - BM95	BZV1	1110	124	963	800	935
BN00 - BN01						
BM90 - BM91						
BM96 - BM97	BZV2	1640	124	1492	800	1900
BN02 - BN03						

art. BN04 - BN05 - BN06 - BN07 - BN08 - BN09 - BN10 - BN11  
BN12 - BN13 - BN14 - BN15 - BN16 - BN17 - BN18 - BN19  
BN20 - BN21 - BN22 - BN23 - BN24 - BN25 - BN26  
BN27 - BN31 - BN32 - BN33 - BN43 - BN44 - BN45  
BP03 - BP04 - BP05




الصنف ART.	غلاف خارجي Controcassa Outer Casing Doble Caja	A ( mm )	H ( mm )	B ( mm )	L1 ( mm )	L2 ( mm )
BN10 - BN11						
BN22 - BN23						
BN31 - BN43	BZV0 - BZV3	581	124	435	350	350
BP03 - BN04						
BN05 - BN16						
BN17						
BN12 - BN123						
BN24 - BN25						
BN32 - BN44	BZV1 - BZV4	1110	124	963	350	585
BP04 - BN06						
BN07 - BN18						
BN19						
BN14 - BN15						
BN26 - BN27						
BN33 - BN45	BZV2 - BZV5	1640	124	1492	350	1450
BP05 - BN08						
BN09 - BN20						
BN21						

**AR** قم بموصلة التكيلات على جوبي الوحدة كما هو مشار إليه في الرسم. الأطوال "L1" و "L2" هي مشار إليها في الجدول، تضمن أجزاء التكيلات في الجزء الخارجي من الأنبار المتعدد.

**IT** Disporre i cavi ai lati del modulo come indicato in figura. Le lunghezze "L1" ed "L2" indicate in tabella, sono comprensive del tratto di cavo interno al tubo corrugato.

**EN** Place the cables on the sides of the module as indicated in the figure. Lengths "L1" and "L2" indicated in the table include the portion of the cables on the inside of the corrugated tube.

**ES** Disponer los cables a los lados del módulo, tal y como se indica en la figura. Las longitudes "L1" y "L2" indicadas en la tabla comprenden el tramo de cable interno del tubo arrugado.



**AR** قم بحساب أقصى عدد من المنتجات التي يمكن توصيلها مترافقاً مع الأخذ في الاعتبارقدرة التيار المختصة من الأجهزة، ومقطوع التكيل، وطول الكابلات وأقصى تيار للموصلات ( 9A ).

**IT** Calcolare il numero massimo dei prodotti collegabili in cascata, tenendo conto dell'assorbimento dei prodotti, della sezione dei cavi, della lunghezza dei cavi e della corrente max dei connettori ( 9A ).

**EN** Calculate the maximum number of products connectable in cascade based on products' consumption, connectors' maximum current, cables' section and length ( 9A ).

**ES** Calcular el número máximo de productos conectables en cascada, teniendo en cuenta la absorción de los productos, la sección de los cables, la longitud de los cables y la corriente máxima de los conectores ( 9A ).

تحضير الغلاف الخارجي المقابن الذي يركب على الأرض أو على الجدار

PREPARAZIONE DELLA CONTROCASSA A TERRA O A PARETE  
PREPARATION OF GROUND OR WALL CASING  
PREPARACIÓN DE LA CAJA EN SUELO O PARED

**AR** يجب التأكد من تثبيت الأغلفة بشكل ثابت وآمن؛ وذلك قبل إجراء عملية الصب.

**IT** Prima di effettuare la gettata accertarsi che le controcasse siano ancorate saldamente.

**EN** Before making the casting, make sure the forms are securely anchored.


**ES** Antes de efectuar la colada, asegúrese de que las contracajas estén fijadas firmemente.

**AR** احذف تلامس بين الغلاف المعدني، وبين الأجزاء المعدنية المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بوصلة الأرضي "G"

**IT** Evitare il contatto della controcassa con parti metalliche collegate direttamente o indirettamente a terra.

**EN** Do not allow the outer casing to touch metal parts connected directly or indirectly to the ground.

**ES** Evite que la contracaja entre en contacto con partes metálicas conectadas directa o indirectamente a tierra.



**AR** قبل صب الخرسانة حول الغلاف "خارجي": ضع المقلاة "6" كما هو مبين في الشكل. وبعد انتهاء حفط عدداً قوام بتركيب المنتج

**IT** Prima di effettuare la gettata attorno alle controcasse, riposizionare il tappo "6" come indicato in figura. Asportarlo solamente al momento dell'installazione del prodotto.

**EN** Before casting cement around the case, replace the plug "6" as shown in the figure and only remove it during the installation of the product.

**ES** Antes de realizar la colada alrededor de la caja, volver a colocar la tapa "6" según ilustrado en la figura y removerla solamente al momento de la instalación del producto.

**AR** بعد التركيب على الجدار، يمكن أن يتطلب دعم الغلاف "الخارجي" أسطواني من خلأ ووضع مسامير من الخشب في الداخل، الذي يتم إلزاميًّا انتهى بهم التدخل عن صنف القرصنة

**IT** Nell'installazione a parete, per evitare eventuali deformazioni dovute alla colata del calcestruzzo, può essere necessario rinforzare la controcassa posizionando all'interno dei tasselli in legno .

**EN** In wall applications, in order to avoid any deformation due to concrete casting, the outer casing may need strengthening by placing wooden dowels inside.

**ES** Durante la instalación en pared, para evitar eventuales deformaciones debidas a la colada de hormigón, puede ser necesario reforzar el cuerpo de empotramiento colocando unas varillas de madera en su interior.

الصنف ART.	X ( mm )	X ( mm )
BM86 - BM87 - BM88		
BM89 - BM90 - BM91		
BM92 - BM93 - BM94		
BM95 - BM96 - BM97		
BM98 - BM99 - BN00		
BN01 - BN02 - BN03		
BN04 - BN05 - BN06		
BN07 - BN08 - BN09	≥ 200	≥ 250
BN10 - BN11 - BN12		
BN13 - BN14 - BN15		
BN16 - BN17 - BN18		
BN19 - BN20 - BN21		
BN22 - BN23 - BN24		
BN25 - BN26 - BN27		
BN31 - BN32 - BN33		
BN43 BN44 - BN45		
BP03 - BP04 - BP05		

